

**План  
мероприятий по доведению качества питьевой воды  
до соответствующих гигиеническим требованиям по г. Мичуринск.**

№ п/п	Мероприятия	Ответственный	Срок исполнения	Запланированные объекты
1.	Проведение ремонтных работ на водопроводе от водонапорной башни до скважины №271. Ремонтируемый участок протяженностью 500м будет заменен на трубу ПНД SDR11,6 ф90мм вместо асбестовой и чугунной ф100мм. Замена запорной арматуры, после чего будет произведено обеззараживание 5% раствором гипохлоритом натрия замененного участка трубы и водонапорной башни с последующей промывкой чистой водой. После проведения обеззараживания будет осуществлен биологический контроль.	Начальник административно-хозяйственного отдела В.А. Огородников	Июль-Сентябрь 2022г.	Водопровод от водонапорной башни до скважины №271.
2.	Проведение ремонтных работ на магистральном водоводе от скважины №272 до водонапорной башни по устранению порыва у дома №18 «А».	Начальник административно-хозяйственного отдела В.А. Огородников	Июль-Сентябрь 2022г.	Магистральный водовод от скважины №272 до водонапорной башни.
3.	Замена насоса на скважине №272	Начальник административно-хозяйственного отдела В.А. Огородников	Июль-Сентябрь 2022г.	Скважина №272

Таблица составлена на основании информации, предоставленной Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина»(ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина») №365 от 14.07.2022г.