

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2020

г. Мичуринск

№ 855

Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс в систему канализации города Мичуринска Тамбовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации Российской Федерации», постановлением администрации Тамбовской области от 29.11.2013 № 1386 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов на территории Тамбовской области», в целях предупреждения загрязнения водных объектов, обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений системы канализации, а также защиты системы канализации от вредного воздействия загрязняющих веществ, администрация города Мичуринска Тамбовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс в систему канализации города Мичуринска Тамбовской области, согласно приложению.

2. Абонентам, осуществляющим сброс в систему канализации города Мичуринска Тамбовской области, обеспечить соблюдение нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод.

3. Организациям водопроводно-канализационного хозяйства обеспечить контроль водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс в систему канализации города Мичуринска Тамбовской области.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мичуринска Тамбовской области.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации города Блинникова А.В..

Глава города Мичуринска
Тамбовской области

М.В. Харников

И.о. первого заместителя главы администрации
города

М.Г. Балашов

И.о. заместителя главы администрации
города

А.В. Блинников

Начальник юридического управления
администрации города

А.А. Черников

Исполнитель:
Д.В. Логунов

Контроль:
Г.В. Скрылева

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации города
от 18.06.2020 № 855

НОРМАТИВЫ

водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс в систему канализации города Мичуринска Тамбовской области

№ п/п	Наименование вещества	Единица измерения	Допустимая концентрация (Сндс)
1	2	3	4
1	Температура	°С	+40
2	Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0
3	Взвешенные вещества	мг/дм ³	277
4	Сухой остаток	мг/дм ³	2609
5	Железо	мг/дм ³	2,48
6	Сульфаты	мг/дм ³	247
7	Медь	мг/дм ³	0,111
8	Хлориды	мг/дм ³	426
9	Нефтепродукты	мг/дм ³	7,89
10	АПАВ	мг/дм ³	1,03
11	Фосфаты (по фосфору)	мг/дм ³	0,02
12	БПК5	мг/дм ³	240,0
13	БПК полн	мг/дм ³	343,2
14	Хром общий	мг/дм ³	0,16
15	Хром VI	мг/дм ³	0,05
16	Хром III	мг/дм ³	0,11
17	Никель	мг/дм ³	0,10
18	Цинк	мг/дм ³	0,13
19	Хлор и хлорамины	мг/дм ³	5,0
20	Фенолы (сумма)	мг/дм ³	5,0
21	Сульфиды (S-H ₂ S+S ₂ -)	мг/дм ³	1,50
22	Алюминий	мг/дм ³	5,0

1	2	3	4
23	Марганец	мг/дм ³	1,0
24	Кадмий	мг/дм ³	0,015
25	Свинец	мг/дм ³	0,05
26	Мышьяк	мг/дм ³	0,05
27	Ртуть	мг/дм ³	0,005
28	СПАВ неионогенные	мг/дм ³	10
29	Ион аммония	мг/дм ³	25,39

И.о. заместителя главы администрации
города

А.В. Блинников